



Data, 20.04.2016

Deklaracja zgodności CE nr CE/PolluCom C/0416

Niniejszym jako,

Sensus GmbH Ludwigshafen
Industriestr.16
67063 Ludwigshafen
Niemcy

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że ciepłomierz typu **PolluCom C** są zgodne z prawnymi regulacjami Dyrektywy 2014/32/WE wydanej przez Parlament Europejski i Radę z dnia 26 lutego 2014, w zakresie

Załącznika I, Wymagania podstawowe
Załącznika VI, Ciepłomierze (MI-004)

Zastosowane normy zharmonizowane lub dokumenty normatywne

- OIML-R 75, Edycja 2002
- DIN EN 1434, Edycja 2016

Inne normy i przepisy

- WELMEC - wytyczne 7.2, Edycja 2005
- EN 60751, Edycja 2009
- EN 13757-2, Edycja 2005
- EN 13757-3, Edycja 2005
- DIN EN ISO 4064-4, Edycja 2014
- DIN EN 60529, Edycja 2014
- DIN EN 60870, Edycja 2006

Procedura oceny zgodności została przeprowadzona pod nadzorem jednostki notyfikującej PTB o nr identyfikacyjnym 0102. Wydano certyfikat badania typu WE: DE-14-MI004-PTB008.

Niniejszą deklarację wydał w imieniu producenta Dyrektor Techniczny.

Sensus GmbH Ludwigshafen

Roland Rott
Managing Director

Jürgen Westphal
Director Metrology

Sensus GmbH Ludwigshafen

Bankverbindung: Deutsche Bank Ludwigshafen
Konto: 024 913 600 (BLZ 545 700 94)
www.sensus.com

Telefon: + 49 (0) 621 / 6904 – 0
Telefax: + 49 (0) 621 / 6904 – 1490
Amtsgericht: Ludwigshafen HRB 5153
Geschäftsführung:
Aufsichtsratsvorsitzender:

Industriestraße 16
D-67063 Ludwigshafen
Ust-Id-Nr.: DE 160261426
Peter Karst, Roland Rott
Christopher Dühren